

# Vysvětlení/změna zadávacích podmínek veřejné zakázky

## I. Identifikační údaje:

Název zakázky:	<b>Chodníky v obci Dolní Lomná</b>
Číslo projektu:	Chodníky v obci Dolní Lomná, lokalita Závodí – 2. etapa, lokalita Jestřábí
Druh zadávacího řízení:	Otevřená výzva
Režim veřejné zakázky (§ 24 ZZVZ)	Veřejná zakázka malého rozsahu
Zadavatel (§ 4 ZZVZ):	veřejný zadavatel
Druh veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):	Stavební práce
Identifikace zadavatele:	Obec Dolní Lomná
Sídlo zadavatele:	Dolní Lomná 164, 739 91 Jablunkov
IČO zadavatele:	00535966
Statutární orgán:	Eva Sikorová – starostka
CPV kódy	45213316-1 Stavební úpravy chodníků; 45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy;
WWW adresa zadavatele:	<a href="https://www.dolnilomna.eu/">https://www.dolnilomna.eu/</a>
Adresa profilu zadavatele (§ 28 odst. 1 písm. j) ZZVZ):	<a href="https://nen.nipez.cz/profil/00535966">https://nen.nipez.cz/profil/00535966</a>
Adresa elektronického nástroje (§ 28 odst. 1 písm. i ZZVZ):	<a href="https://nen.nipez.cz/profil/00535966">https://nen.nipez.cz/profil/00535966</a>

## II. Zástupce zadavatele a jiné osoby podílející se na zpracování zadávací dokumentace:

Zástupce zadavatele (§ 43 ZZVZ):	Dobrá zakázka s. r. o. Sídlem Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava IČO 286 31 595
Kontaktní údaje:	<a href="mailto:info@dobrazakazka.cz">info@dobrazakazka.cz</a> tel. +420 774 883 284
Zpracovatel textové části:	Zástupce zadavatele
Zpracovatel technické dokumentace:	Hausing s.r.o., IČ: 25823027, se sídlem 739 98 Mosty u Jablunkova 275
Předběžné tržní konzultace:	Neproběhly

## III. Lhůty a místo pro podání nabídek

Datum prohlídky místa plnění:	S ohledem na předmět zakázky není organizována.
Lhůta pro podání nabídek:	19. 4. 2024 do 8:00 hod.
Místo podání nabídek:	Elektronický nástroj zadavatele.
Lhůta zpřístupnění nabídek:	Ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. v čase uplynutí lhůty pro podání nabídek.

## IV. Předmět vysvětlení/změny

Dotaz k vysvětlení 5:

VV u obou úseků A2 a B1 hovoří o stožárech SB6 a svítidel MALAGA – prosíme o bližší specifikaci stožáru (průměry trubek, zda v zinku nebo nátěr) a rovněž specifikaci svítidla. Příložené dokumentace je z roku 2016 a hovoří o architektonických stožárech a svítidlech s výbojkou 70W.

Vysvětlení 5:

Stožár pozinkovaný viz přílohy – uvedené obchodní názvy jsou pouze příklady a zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje dodání jiných, kvalitativně stejných či lepších výrobků.

Dotaz k vysvětlení 6:

V objektu úseku B1 je rovněž uveden stožár JB7 bez bližší specifikace, prosíme o doplnění a chybí specifikace přechodového svítidla, rovněž prosíme o doplnění specifikace. V přiloženém výpočtu jsou uvedeny staré výbojková svítidla, která se již dávno nevyrábí.

Vysvětlení 6:

Viz přílohy – uvedené obchodní názvy jsou pouze příklady a zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje dodání jiných, kvalitativně stejných či lepších výrobků.

Dotaz k vysvětlení 7:

VV u obou úseků A2 a B1 hovoří o uzemnění FeZn drátem průměr 8, ale technická zpráva hovoří o uzemnění pomocí FeZn pásku 30x4. Prosíme o vyjasnění, která varianta platí?

Vysvětlení 7:

Ve výkopu pásek FeZn 30/4 + 1m kulatina 8 (vše zahrnuto v dané položce).

Dotaz k vysvětlení 8:

VV u obou úseků A2 a B1 hovoří o napájecím kabelu CYKY 4x16, ale technická zpráva hovoří o kabelu CU 5Cx6 . Prosíme o vyjasnění, která varianta platí?

Vysvětlení 8:

Kabel CYKY 4x16.

Dotaz k vysvětlení 9:

VV u obou úseků A2 a B1 hovoří o šachtě 0,7x0,7x0,7 – prosíme o bližší specifikaci těchto šachet.

Vysvětlení 9:

Šachta 0,7m x 0,7m + roura o průměru 30 a délka 0,7m.

Dotaz k vysvětlení 10:

VV u obou úseků A2 a B1 hovoří o chrániče kopoflex, ale chybí specifikace. Technická zpráva uvádí průměr 50. Prosíme o ověření, zda je tento údaj správný nebo má být položen jiný průměr chrániček.

Vysvětlení 10:

Jedná se o průměr 50. Obchodní označení je uvedeno pouze jako příklad, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje dodání jiných, kvalitativně stejných či lepších výrobků.

## **V. Změna lhůt**

Toto vysvětlení nezakládá změnu lhůty pro podání nabídek.

V Ostravě dne 2024-04-16

Dobrá zakázka s. r. o.

zástupce zadavatele